



ГРАД ПИРОТ

Град Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-631/2017
Датум: 13.09.2017.

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈНМВ, РЕДНИ БРОЈ. 1.3.27/2017: ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ДЕЛУ ТРГА РЕПУБЛИКЕ.

Дана 11.09.2017. потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

у вези конкурсне документације број 1.3.27/2017 Изградња јавне расвете на делу Трга Републике, молим за појашњење позиције:

2.4. Контрола набијености материјала у кабловском рову. Најмања стишњеност је 62% или 250N/mm². Контролу врши овлашћена организација. Плаћање по рачуну.

1. 250N/mm² је 250MPa што је нереална вредност. Да није у питању 25N/mm²?
2. Плаћање по рачуну- како формирати цену и да ли уопште треба нудити ову позицију, пошто контролу врши овлашћена организација?

Исто важи и за позицију 2.5. из конкурсне документације 1.3.28/2017 Изградња јавне расвете у ул. Максима Горког.

ОДГОВОР:

Захтевана набијеност материјала у кабловском рову је 25MPa. Цену формирати у договору са овлашћеном организацијом за ову врсту испитивања на основу чијег рачуна ће бити и плаћена позиција.

Комисија за предметну ЈН