



ГРАД ПИРОТ

Град Пирот
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-915/2019
Датум: 29.11.2019.

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у вези јавне набавке у отвореном поступку, набавка радова: Уређење подова у згради Градске управе Пирот, редни број: 1.3.46/2019

Дана 27.11.2019. године потенцијални понуђач је поставио следећа питања:

Питање 1: Kako izraditi izravnaјући sloj deblјine 2 cm od cementnog maltera, s obzirom da se košulјice ne rade u sloју manјem od 3-4 cm?

Питање 2: Šta je to AB mreža i које su karakteristike?

Одговор 1: Израда изравнајућег слоја је дата у дебљини од 2см јер израдом веће дебљине повећала би се кота пода у односу на ходник .

Одговор 2: АВ мрежа је мрежаста арматура ознаке Q84 .

Унапред хвала.

Комисија за предметну ЈН