



# ГРАД ПИРОТ

---

Град Пирот  
Српских Владара број 82  
Број: 404-621/2017  
Датум: 22.09.2017.

**ПРЕДМЕТ:** ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ БРОЈ 1.3.30/2017: АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛ. Б.РАДИЧЕВИЋА.

Дана 19.09.2017. потенцијални понуђач је поставио следећа питања:

1. Молимо Вас за појашњење за сувомонтажерске радова у АГ предмеру. Потребна нам је информација о димензијама профила и да ли је једноструко или двоструко облагање зидова гипс картонским плочама, односно дебљина зидова за позиције 3 и 4?
2. С обзиром да је у поз. 4 код припремних АГ радова дата је демонтажа светилъки, а да није дата количина да ли се подразумева да је позиција обухваћена код електро радова, те је у том случају не треба нудити.
3. У позицији молерско фарбарских радова АГ предмера предвиђено је бојење радијатора и цеви, а код Машинских инсталација предвиђена је демонтажа радијатора и постављање нових. Да ли треба нудити ову позицију или не?

## ОДГОВОР:

1. У позицијама 3 и 4 код сувомонтажерских радова дебљина зидова је 10 цм, при чему је једноструко облагање зидова гипскартонским плочама дебљине 1,25 цм, а вертикални CW и хоризонтални UD профили су дебљине 7,5 цм.
2. Избацити поз. 4 из АГ радова
3. Нема бојења радијатора

Комисија за предметну ЈН